



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpm@55.rospotrebnadzor.ru; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1677/ПВ

644001, г. Омск, ул., 10 Лет Октября, 98
(место выдачи предписания)

«20» декабря 2023 г.

Мною, Субач Ирипой Алексеевной, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 388 комбинированного вида». ИНН: 5501042473, ОГРН 1025500519670, 644085, город Омск, пр. Мира, 169 В

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 1.5.; 2.7.1., 2.5.2., 2.5.3.
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.4.
3. СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 2.9.)
4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 64.
5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней п. 822 главы VIII

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлений государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	На пищеблоке привести в рабочее состояние приточно-вытяжную систему вентиляции. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.7.4.	20.12.2024г.

2.	На пищеблоке заменить протирочную машину. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.9.	20.12.2024г.
3.	Устранить дефекты потолка и стен в туалетной групп № 3, 7, буфетной группы № 4, в прачечной. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	20.12.2024г.
4.	Устранить дефекты линолеума в группах № 3 (подготовительная), № 5 (2-ая младшая). Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2.	20.12.2024г.
5.	Решить вопрос по замене пола в группах № 3 (подготовительная), № 5 (2-ая младшая). Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2.	20.12.2024г.
6.	Устранить дефекты и повреждения отделки в процедурном кабинете в медицинском блоке (трещины, отверстия). Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	20.12.2024г.
7.	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», п. 64 СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	20.12.2024г.
8.	В БДОУ г. Омска «Детский сад №338 комбинированного вида» обеспечить направление на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту детей с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.822 глава VIII.	20.12.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 388 комбинированного вида».

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания (эл. адрес: grp@55.gospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного

обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
по надзору за условиями воспитания,
обучения и питанием населения _____

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

И.А. Субач

(инициалы и фамилия)

✓ С предписанием ознакомлен(а) «20» декабря 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «20» декабря 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).